

令和4年度 放流水水質分析結果一覧

項目	採取年月日	R4.4.19	R4.5.18	R4.6.17	R4.7.14	R4.8.18	R4.9.9	R4.10.13	R4.11.14	R4.12.15	R5.1.19			最小値	最大値	規制値 ^{※注}
PH	(20℃)	7.4	7.4	7.5	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6			7.3	7.6	5.8～8.6
BOD	mg/L	1.2	1.1	2.0	0.7	0.5未満	1.4	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8			0.5未満	2.0	20以下
COD	mg/L	2.8	3.3	5.0	2.7	2.9	3.7	1.8	1.8	1.3	2.3			1.3	5.0	30以下
SS	mg/L	1未満	1	2	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満			1未満	2	70以下
全窒素	mg/L	1.40	1.40	1.70	1.20	1.20	1.10	1.00	0.90	0.91	1.40			0.90	1.70	20以下
全リン	mg/L	0.048	0.048	0.074	0.060	0.056	0.059	0.035	0.032	0.022	0.028			0.022	0.074	2.0以下
塩化物イオン	mg/L	23	27	35	23	30	27	23	25	24	20			20	35	—
大腸菌群数	個/ml	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満			30未満	30未満	3,000個以下

※規制値：PH及び大腸菌群数は一律排水基準です。

BOD及びSSは水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例によるものです。

COD、全窒素及び全リンは第7次伊勢湾総量規制における目安です。