

ガス化溶融施設

		搬入量 (t)			搬入日数 日	1号炉					2号炉					1・2号炉計			
		可燃物	汚泥	計		処理量 (t)	(内可燃物)	(内汚泥)	稼働日数 (日)	稼働時間 (h)	処理量 (t)	(内可燃物)	(内汚泥)	稼働日数 (日)	稼働時間 (h)	処理量 (t)	(内可燃物)	(内汚泥)	稼働時間 (h)
3	4月	1,301.07	116.53	1,417.60	21	355.98	317.62	38.36	15	227.00	680.50	588.32	92.18	24	542	1,036.48	905.94	130.54	769
	5月	1,294.55	145.14	1,439.69	19	807.88	728.85	79.03	27	604.00	828.12	728.41	99.71	29	653	1,636.00	1,457.26	178.74	1,257
	6月	1,290.73	128.86	1,419.59	22	786.83	695.27	91.56	27	595.00	789.51	682.78	106.73	28	632	1,576.34	1,378.05	198.29	1,227
	7月	1,287.64	98.57	1,386.21	21	596.25	563.57	32.68	20	462.00	282.16	259.34	22.82	10	238	878.41	822.91	55.50	700
	8月	1,315.14	90.29	1,405.43	21	872.55	812.33	60.22	30	698.00	834.80	773.76	61.04	29	670	1,707.35	1,586.09	121.26	1,368
	9月	114.87	1.78	116.65	11	601.63	579.67	21.96	21	463.00	503.38	487.28	16.10	19	405	1,105.01	1,066.95	38.06	868
	10月	638.69	76.22	714.91	21	583.26	550.82	32.44	22	454.00	463.54	433.93	29.61	18	394	1,046.80	984.75	62.05	848
	11月	1,290.44	93.15	1,383.59	20	706.72	652.55	54.17	27	535.00	768.84	704.65	64.19	29	634	1,475.56	1,357.20	118.36	1,169
	12月	1,331.91	109.75	1,441.66	21	770.89	701.14	69.75	30	592.00	782.57	695.77	86.80	29	638	1,553.46	1,396.91	156.55	1,230
4	1月	1,279.84	95.71	1,375.55	19	687.51	605.53	81.98	23	517.00	325.23	285.16	40.07	14	265	1,012.74	890.69	122.05	782
	2月	1,027.30	70.51	1,097.81	18	762.05	700.36	61.69	26	581.00	764.58	697.53	67.05	26	589	1,526.63	1,397.89	128.74	1,170
	3月	1,300.96	86.52	1,387.48	22	792.54	739.88	52.66	29	642.00	779.58	727.80	51.78	30	630	1,572.12	1,467.68	104.44	1,272
	3年度計	13,473.14	1,113.03	14,586.17	236	8,324.09	7,647.59	676.50	297	6,370	7,802.81	7,064.73	738.08	285	6,290	16,126.90	14,712.32	1,414.58	12,660
	割合 %	92.4%	7.6%																

注 当組合の破砕ごみピット火災により、9月6日～10月19日までの間、近隣施設等への一般廃棄物の委託処理を行いました。委託量については、9月の可燃物は1,083.93t、汚泥は83.82t、10月の可燃物は646.08t、汚泥は10.27tで合計の可燃物は1,730.01t、汚泥は94.09tでした。

注意1: 処理量の可燃物については、クレーン用秤で計量している関係から誤差が生じています。
注意2: 処理量の汚泥については、汚泥用ポンプの回転数等で計算している関係から誤差が生じています。