

ガス化溶融施設

		搬入量 (t)			搬入日数 日	1号炉					2号炉					1・2号炉計			
		可燃物	汚泥	計		処理量 (t)	(内可燃物)	(内汚泥)	稼働日数 (日)	稼働時間 (h)	処理量 (t)	(内可燃物)	(内汚泥)	稼働日数 (日)	稼働時間 (h)	処理量 (t)	(内可燃物)	(内汚泥)	稼働時間 (h)
2	4月	1,348.12	78.20	1,426.32	21	158.88	149.93	8.95	5	118.00	607.90	563.75	44.15	24	519	766.78	713.68	53.10	637
	5月	1,469.29	72.56	1,541.85	20	922.03	860.26	61.77	31	739.00	799.96	755.11	44.85	30	678	1,721.99	1,615.37	106.62	1,417
	6月	1,455.22	83.15	1,538.37	22	760.66	710.05	50.61	29	639.00	763.96	720.26	43.70	29	669	1,524.62	1,430.31	94.31	1,308
	7月	1,341.23	62.73	1,403.96	21	666.68	638.75	27.93	24	525.00	421.05	405.13	15.92	17	359	1,087.73	1,043.88	43.85	884
	8月	1,291.77	53.20	1,344.97	20	936.05	894.23	41.82	31	737.00	748.85	715.99	32.86	28	620	1,684.90	1,610.22	74.68	1,357
	9月	1,256.73	52.67	1,309.40	20	849.96	813.85	36.11	29	679.00	795.99	760.28	35.71	29	659	1,645.95	1,574.13	71.82	1,338
	10月	1,339.83	61.54	1,401.37	22	674.28	638.20	36.08	23	523.00	485.48	456.80	28.88	18	392	1,159.76	1,095.00	64.76	915
	11月	1,231.41	129.12	1,360.53	19	836.93	775.37	61.56	29	654.00	797.56	729.82	67.74	30	675	1,634.49	1,505.19	129.30	1,329
	12月	1,346.28	122.51	1,468.79	21	773.22	706.15	67.07	29	629.00	797.93	728.92	69.01	29	652	1,571.15	1,435.07	136.08	1,281
3	1月	1,276.35	100.16	1,376.51	19	712.30	658.26	54.04	25	546.00	524.68	485.32	39.36	18	419	1,236.98	1,143.58	93.40	965
	2月	1,024.15	114.51	1,138.66	18	818.17	773.15	45.02	27	623.00	781.57	728.88	52.69	27	625	1,599.74	1,502.03	97.71	1,248
	3月	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0	
2年度計		14,380.38	930.35	15,310.73	223	8,109.16	7,618.20	490.96	282	6,412	7,524.93	7,050.26	474.67	279	6,267	15,634.09	14,668.46	965.63	12,679

注意1: 処理量の可燃物については、クレーン用秤で計量している関係から誤差が生じています。
 注意2: 処理量の汚泥については、汚泥用ポンプの回転数等で計算している関係から誤差が生じています。