

令和2年度 放流水水質分析結果一覧

項目	採取年月日	R2. 4. 21	R2. 5. 8	R2. 6. 19	R2. 7. 6	R2. 8. 19							最小値	最大値	規制値 ^{※注}
PH	(20℃)	6.7	6.9	6.8	6.5	6.6							6.5	6.9	5.8~8.6
BOD	mg/L	0.7	3.8	1.5	1.2	0.5未満							0.5未満	3.8	20以下
COD	mg/L	4.4	6.7	7.9	4.2	5.3							4.2	7.9	30以下
SS	mg/L	1	1未満	5	1未満	1未満							1未満	5	70以下
全窒素	mg/L	2.60	2.80	5.40	1.30	1.50							1.30	5.40	20以下
全リン	mg/L	0.46	0.65	1.90	0.30	0.87							0.30	1.90	2.0以下
塩素イオン	mg/L	31	45	40	25	38							25	45	—
大腸菌群数	個/ml	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満							30未満	30未満	3,000個以下

※規制値： PH及び大腸菌群数は一律排水基準です。
 BOD及びSSは水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例によるものです。
 COD、全窒素及び全リンは第7次伊勢湾総量規制における目安です。