

令和2年度 放流水水質分析結果一覧

項目	採取年月日	R2.4.21	R2.5.8	R2.6.19	R2.7.6	R2.8.19	R2.9.4	R2.10.2						最小値	最大値	規制値 <sup>※注</sup>
PH	(20℃)	6.7	6.9	6.8	6.5	6.6	6.9	6.7						6.5	6.9	5.8～8.6
BOD	mg/L	0.7	3.8	1.5	1.2	0.5未満	0.9	1.0						0.5未満	3.8	20以下
COD	mg/L	4.4	6.7	7.9	4.2	5.3	9.5	6.8						4.2	9.5	30以下
SS	mg/L	1	1未満	5	1未満	1未満	6	2						1未満	6	70以下
全窒素	mg/L	2.60	2.80	5.40	1.30	1.50	5.90	3.70						1.30	5.90	20以下
全リン	mg/L	0.46	0.65	1.90	0.30	0.87	2.40	0.46						0.30	2.40	2.0以下
塩素イオン	mg/L	31	45	40	25	38	54	51						25	54	—
大腸菌群数	個/ml	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	34	30未満						30未満	34	3,000個以下

※規制値：PH及び大腸菌群数は一律排水基準です。  
 BOD及びSSは水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例によるものです。  
 COD、全窒素及び全リンは第7次伊勢湾総量規制における目安です。