

令和2年度 放流水水質分析結果一覧

項目	採取年月日	R2.4.21	R2.5.8	R2.6.19	R2.7.6	R2.8.19	R2.9.4	R2.10.2	R2.11.30	R2.12.16	R3.1.18	R3.2.15	R3.3.5	最小値	最大値	規制値 <sup>※注</sup>
PH	(20°C)	6.7	6.9	6.8	6.5	6.6	6.9	6.7	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	6.5	7.5	5.8~8.6
BOD	mg/L	0.7	3.8	1.5	1.2	0.5未満	0.9	1.0	0.5未満	0.7	1.5	2.3	2.5	0.5未満	3.8	20以下
COD	mg/L	4.4	6.7	7.9	4.2	5.3	9.5	6.8	2.0	4.4	2.5	4.3	3.8	2.0	9.5	30以下
SS	mg/L	1	1未満	5	1未満	1未満	6	2	1未満	1未満	2	2	1	1未満	6	70以下
全窒素	mg/L	2.60	2.80	5.40	1.30	1.50	5.90	3.70	1.30	1.70	2.50	1.40	1.40	1.30	5.90	20以下
全リン	mg/L	0.460	0.650	1.900	0.300	0.870	2.400	0.460	0.085	0.260	0.074	0.120	0.083	0.074	2.400	2.0以下
塩素イオン	mg/L	31	45	40	25	38	54	51	13	37	14	22	34	13	54	—
大腸菌群数	個/ml	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	34	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	34	3,000個以下

※規制値：PH及び大腸菌群数は一律排水基準です。

BOD及びSSは水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例によるものです。

COD、全窒素及び全リンは第7次伊勢湾総量規制における目安です。