

令和4年度 放流水水質分析結果一覧

項目	採取年月日	R4.4.19	R4.5.18	R4.6.17	R4.7.14	R4.8.18								最小値	最大値	規制値 ^{※注}
PH	(20°C)	7.4	7.4	7.5	7.3	7.3								7.3	7.5	5.8~8.6
BOD	mg/L	1.2	1.1	2.0	0.7	0.5未満								0.5未満	2.0	20以下
COD	mg/L	2.8	3.3	5.0	2.7	2.9								2.7	5.0	30以下
SS	mg/L	1未満	1	2	1未満	1未満								1未満	2	70以下
全窒素	mg/L	1.40	1.40	1.70	1.20	1.20								1.20	1.70	20以下
全リン	mg/L	0.048	0.048	0.074	0.060	0.056								0.048	0.074	2.0以下
塩化物イオン	mg/L	23	27	35	23	30								23	35	—
大腸菌群数	個/ml	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満								30未満	30	3,000個以下

※規制値：PH及び大腸菌群数は一律排水基準です。
 BOD及びSSは水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例によるものです。
 COD、全窒素及び全リンは第7次伊勢湾総量規制における目安です。