令和8年度　放流水水質分析結果一覧

項目　　採取年月日	R8.4.23	R8.5.1	R8.6.1	R8.7.1	R8.8.6	R8.9.1	R8.10.1						最小値	最大値	規制値※注
PH　(20℃)	7.5	7.7	7.7	7.6	7.8	7.8	7.9						7.5	7.9	5.8～8.6
BOD　mg/L	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.7	20以下
COD　mg/L	2.0	1.4	1.6	2.2	1.3	2.5	1.6						1.3	2.5	30以下
SS　mg/L	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						1未満	1未満	70以下
全窒素　mg/L	3.70	1.10	1.90	1.30	1.70	1.30	0.80						0.80	3.70	20以下
全リン　mg/L	0.078	0.057	0.064	0.140	0.360	0.480	0.160						0.057	0.480	2.0以下
塩化物イオン　mg/L	110	78	99	170	91	100	130						78	170	－
大腸菌群数 CFU/ml	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満						10未満	10未満	800以下
色度　度	1未満	1未満	1未満	2	1未満	2	1未満						1未満	2	30度以下

※規制値：　PH及び大腸菌群数は一律排水基準です。
BOD及びSSは水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例によるものです。
COD、全窒素及び全リンは第9次伊勢湾総量規制における目安です。