

ガス化溶融施設

		搬入量 (t)			搬入 日数 (日)	1号炉			2号炉			1・2号炉計	
		可燃物	汚泥	計		処理量 (t)	稼働日数 (日)	稼働時間 (h)	処理量 (t)	稼働日数 (日)	稼働時間 (h)	処理量 (t)	稼働時間 (h)
7	4月	1,110.74	59.28	1,170.02	21	360.22	16	319	115.48	5	102	475.70	421
	5月	1,264.26	50.26	1,314.52	20	752.96	29	673	792.60	31	691	1,545.56	1,364
	6月	1,213.73	45.64	1,259.37	21	700.99	28	622	120.76	6	107	821.75	729
	7月	1,263.00	48.08	1,311.08	23	467.63	18	407	229.96	11	205	697.59	612
	8月	1,072.97	35.37	1,108.34	21	646.33	28	609	694.10	30	660	1,340.43	1,269
	9月	1,178.02	38.06	1,216.08	21	771.70	30	679	644.86	30	608	1,416.56	1,287
	10月												
	11月												
	12月												
8	1月												
	2月												
	3月												
7年度計		7,102.72	276.69	7,379.41	127	3,699.83	149	3,309	2,597.76	113	2,373	6,297.59	5,682

注意: 処理量については、クレーン用秤で計量している関係から誤差が生じています。